

СНТ «Облсельхозуправления»

АКТ № 1

осмотра территории от 23.08.2026 г.

На основании решения общего собрания членов СНТ, Протокол № 3 от 23.08.2026 г. проведен осмотр территории общего пользования СНТ «Облсельхозуправления», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, 124 и прилегающей западной территории с внешней стороны забора

Лица, проводившие осмотр территории:

Председатель Правления СНТ









Собственники участков 30, 32, 48, 61, 78

Цель осмотра: определение гидротехнических мероприятий для отвода паводковых вод.

В ходе осмотра территории установлено:

1. Отсутствие отводных канав вдоль дорог возле участков № 24, 25, 27, 28, 36, 37, 45, 46, 47, 53, 70, 71, 72, 75, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85.
2. Трубы в отводных канавах требуют очистки возле участков № 21, 36, 37, 38.
3. Необходим монтаж отводных труб диаметров 150-200 мм вдоль дорог:
 - между 22 и 23 участками;
 - между 57 и 58 участками;
 - в проулке между межей 58 и 40 участков и межей 57 и 38 участков;
 - от угла 48 участка до забора СНТ у опоры высоковольтной ЛЭП;
 - от угла 67 участка до забора СНТ у опоры высоковольтной ЛЭП;
 - между 96 и 95 участком.
4. Необходимо проведение работ по строительству отводной канавы с внешней стороны забора западной линии.

Подписи лиц, проводивших осмотр:

 (подпись)	 (ФИО)
 (подпись)	 (ФИО)
 (подпись)	 (ФИО)
 (подпись)	 (ФИО)
 (подпись)	 (ФИО)
 (подпись)	 (ФИО)